

Ergebnisse einer Marbacher Anlage

Spezifische Erträge [kWh/kWp]

Marbacher- Anlage Südausrichtung

Bisherige CO2 Einsparung = 35 Tonnen

Jahr	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Summe
2007	23,93	34,96	99,11	160,28	123,14	122,24	107,75	120,06	83,61	80,54	21,25	22,94	999,81
2008	29,2	66,63	66,04	86,89	137,64	136,05	125,22	109,04	86,1	62,86	23,54	28,4	957,61
2009	48,96	39,13	64,35	126,22	121,25	116,48	123,73	130,09	90,86	58,49	22,84	14,5	956,9
2010	7,05	37,74	91,06	128,8	101,79	141,01	132,67	96,23	84,61	77,66	16,09	3,28	917,99
2011	32,17	51,94	116,09	125,12	154,72	114,2	104,17	109,33	103,67	88,68	60,68	9,04	1069,81
2012	32,27	59,58	95,33	97,32	132,67	105,26	119,56	130,19	104,67	69,91	26,61	12,31	985,68
2013	9,43	29,39	79,05	97,91	94,54	120,75	143,99	117,38	84,51	53,23	23,44	24,13	877,75
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø	26,14	45,62	87,29	117,51	123,68	122,28	122,44	116,05	91,15	70,2	27,78	16,37	966,51